



PEST VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
GÖDÖLLŐ KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

Tárgy: Tájékoztatás
Ügyintéző: Lipták János tű. fhdgy.
Telefon: 06-28/528-700
E-mail: godollo.hatosag@katved.gov.hu

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

Veresegyház

Fő út 35.

2112

Értesítem, hogy Veresegyház város elkészült közlekedési koncepciójának véleményezése ügyében küldött megkeresését 2024. április 17-én kézhez kaptam az abban foglaltakat megvizsgáltam és az alábbi tájékoztatást adom.

A megküldött dokumentáció alapján, tűzvédelmi szempontból kifogás nem merült fel Veresegyház tervezett közlekedési koncepciójának kialakításával kapcsolatban, azonban az alábbiakra kérem legyenek fokozott figyelemmel a kivitelezési munkálatok során:

1. *A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló, módosított 1996. évi XXXI. törvény 6. § (2) bekezdése alapján az útépítéssel kapcsolatos lezárásokról, forgalomkorlátozásokról - azok pontos helyéről, a munkakezdés idejéről és befejezéséről, a lezárt útszakaszok hosszáról, sáv szélességéről - a munkák megkezdése előtt legalább 24 órával írásban és telefonon értesíteni kell a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltséget (2100 Gödöllő, Szabadság út 28., tel.: +36-28/528-700).*
2. *Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.(XII.5.) BM rendelet 75. § (2) alapján, a tárgyi utak építésével érintett részén, az oltóvízvezeték hálózaton lévő közterületi földalatti tűzcsap(ok) helyett a felújítás során földfeletti kiviteli tűzcsapo(ka)t kell telepíteni.*

Jelen tájékoztatóban foglaltak nem minősülnek szakhatósági állásfoglalásnak.

Kelt, Gödöllő, elektronikus bélyegző szerint

Ürmösi Károly tű. alezredes
tűzoltósági tanácsos
kirendeltség-vezető

Készült: 2 példányban

Egy példány: 1 oldal

Kapja: 1. Veresegyházi Polgármesteri Hivatal (2112 Veresegyház, Fő út 35.)
2. Irattár

Gépelte: Lipták János tű. fhdgy.

Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság út 28.
Telefon: +36-28/528-700
E-mail: godollo.hatosag@katved.gov.hu